

Rioolaansluitingen:		
- h.w.a.	hemelwaterafvoer	ø 80mm
- o.s.	ontstoppingsstuk	
- g.	gootsteen	ø 50mm
- t.	toiletafvoer	ø 110mm
- f.	fontein	ø 40mm
- st.l.	standleiding	ø 110mm
- bel.	beluchting standleiding	ø 90mm
- w.t.	wastafel	ø 50mm
- d.	douche	ø 50mm
- b.	bad	ø 50mm
- ur.	urinoir	ø 50mm
- w.a.	wasautomaat	ø 50mm
- v.w.	vaatwasser	ø 50mm
- w.w.	overstort warm water	ø 32mm
- c.a.	condensafvoer	ø 32mm
- u.g.	uitstortgootsteen	ø 50mm
- sp.	schrobput	ø 50mm



Fundering / riolering 1:50

Fundering volgens berekening en tekening hoofdconstructeur
Balkfundering i.c.m. stalen buispalen ø168mm, lengte 5 tot 7m¹
EPS-funderingbalk:
- egalizeren zandbed
- EPS funderingsbekisting afm. 350x500mm
- wapening volgens berekening en tekening hoofdconstructeur
- betondekking min. 40mm dik
- beton C20/25-XC2-S3

Aantallen en posities stalen buispalen volgens tekening en berekening constructeur

Beganegrondvloer 1:50

PS-combinatie vloer Rc = 2,5 m²K/W
totale hoogte afgewerkte vloer, cementdekvloer en vloerverwarming = 50mm
vloerverwarming
v = vloerventilatiekoker
= ventilatiedoorvoer ø 110mm
kp ....mm = Styrodur kantplank afm. 10x50x500mm (zonder sponning)

vloerverwarming als hoofdverwarming over de gehele beganegrondvloer keuken 0.2 m.u.v. inbounwis en t.p.v. keukenopstelling

PS-combinatie vloer Rc = 2,5 m²K/W



Bevestigingsmateriaal:	
×	booranker
✳	muurplaatanker ø 12mm
⌐	koppelanker voor muurplaat aan vloer
x	aangelaste stalen strip
═	stalen koppelanker afm. 50x3 lg. 600
1	raveeldrager
2	balkdrager enkel korte lip
3	balkdrager dubbel
4	gordinglasanker
5	hoekanker
6	opwaaianker
7	stormanker



Balklaag platdak 1:50

Houten en stalen constructie-onderdelen volgens berekening constructeur
Dak:
bitumineuze dakbedekking
platdakisolatie, Rc is min. 2,5 m²K/W
19mm underlaymentvloerplaten
afschot d.m.v. schegstukken
houten balklaag afm. 46x146mm, h.o.h. 610mm
rachelwerk 28x46mm
plafond 9,5mm gipsstuckplaatplafond

Dakoverzicht 1:50

Aantallen en afmetingen noodoverlopen volgens berekening constructeur:

- afschot minimaal 16mm/m¹

bouwburodrie
Parallelweg 36
6922 HR Duiven
Tel: 0316 - 801 960
Fax: 0316 - 801 969
info@bouwburodrie.nl
www.bouwburodrie.nl

Project:	Uitbreiding best. woning te Duiven		
Onderdeel:	Werktekening: Technische plattegronden		
Schaal:	1:50	Getekend:	TP
Opdrachtgever:			

Gewijzigd: A B C D E

Werknr: 11-0020 Bladnr: W-02